

平成24年度観光施設等の総合的エコ化促進事業・省エネルギー実績一覧表(検証期間:H27.4~H28.3)

No.	補助事業者名	対象施設	導入設備	改修前 エネルギー 消費量 (GJ)	エネルギー 削減率 目標 (%)	改修後 エネルギー 消費量 (GJ)	エネルギー 削減率 実績 (%)	CO <sub>2</sub> 削減量 試算 (トン)	コスト 削減額 試算(千円)
1	株式会社南西楽園リゾート	シギラベイサイドスイートアラマンダ	高効率熱源機器、LED照明	19,805	6.8	18,764	5.3	83.7	1,007
2	ジャパン・ホテル・リート投資法人	ホテル日航アリビラ	ヒートポンプ給湯器	102,270	1.8	89,167	12.8	1,054.0	12,671
3	株式会社ザ・ビーチリゾート	シーサイドホテル ザ・ビーチ	高効率熱源機器	3,368	7.1	2,226	33.9	91.8	1,104
4	株式会社パームロイヤル	ホテルパームロイヤルNAHA	LED照明	8,337	18.6	6,660	20.1	134.9	1,622
5	株式会社おきぎんリース	ユインチホテル南城	LED照明	52,978	6.0	38,927	26.5	1,130.3	13,588
6	リラックス観光株式会社	りらくすホテル	LED照明、節水シャワー、計測機器	5,133	13.8	5,664	-10.3	-42.7	-514
7	株式会社ホテルロイヤルオリオン	ホテルロイヤルオリオン	LED照明	51,214	2.7	48,174	5.9	244.5	2,940
8	株式会社まえたか	那覇セントラルホテル	高効率熱源機器	22,627	11.1	—	—	—	—
合計				265,732		209,582		2,696.5	32,418