

耐震診断結果の公表【要安全確認計画記載建築物(防災拠点)】

【庁舎】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	名護警察署庁舎	名護市東江5丁目21番9号	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.895 CTU・SD=0.64	建替え	令和7年～ 令和11年	用途指標U=1.25 として診断
2	石垣市役所(3棟)	石垣市美崎町14番地	庁舎	—	—	移転、 除却	令和5年度～令 和6年度(除却)	令和3年11月移転済 令和7年2月除却済
3	伊良部支所庁舎	宮古島市伊良部字長浜1296番地	庁舎	—	—	除却	令和4年11月	除却済み
4	金武町役場庁舎	金武町字金武1番地	庁舎	—	—	—	—	—
	事務棟			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.119 CTU・SD=0.29	—	—	用途指標U=1.0 として診断
	議会棟			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.500 CTU・SD=0.16	移転	令和9年3月	用途指標U=1.0 として診断
5	北中城村役場第一庁舎	北中城村字喜舎場426番地2	庁舎	—	—	建替え、 除却	令和3年	建替え及び除却済 み
6	与那原町役場	与那原町字上与那原16番地	庁舎	—	—	建替え	令和3年	令和3年3月完成

【避難所】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
7	石垣小学校	石垣市字石垣204番地	学校	—	—	建替え	令和5年2月	除却済み
8	石垣中学校(14号棟)	石垣市字新川307番地	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.634 CTU・SD=0.263	耐震改修	令和3年12月	用途指標U=1.25として診断 耐震改修済み
9	伊良部小学校	宮古島市伊良部字長浜1401	学校	—	—	その他	令和6年3月	学校統廃合により 用途廃止済み。 避難所指定除外
10	大里中学校	南城市大里字仲間978番地	学校	—	—	—	—	
	11号棟			—	—	除却	令和2年5月	除却済み
	12号棟-1			—	—	除却	令和2年5月	除却済み
	12号棟-2			—	—	除却	令和2年5月	除却済み
	13号棟			—	—	除却	令和2年5月	除却済み
	14号棟			—	—	除却	令和2年5月	除却済み

【避難所】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修等の予定		備考					
						内容	実施時期						
11	辺土名小学校	国頭村字辺土名181番地	学校	—	—	—	—						
	12号棟								(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.516 CTU・SD=0.410	耐震改修	平成30年11月	用途指標U=1.25 として診断 耐震改修済み
	13号棟								Is/Iso=0.601 CTU・SD=0.400	耐震改修	平成30年11月	用途指標U=1.25 として診断 耐震改修済み	
12	佐手小学校	国頭村字佐手293番地	学校	—	—	その他	未定	避難所指定の除外予定					
13	東村農民研修施設	東村字平良550番地4	集会場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.361 CTU・SD=0.08	その他	令和3年1月	用途指標U=1.0 として診断 避難所指定除外					
14	上本部小学校	本部町字北里1317	学校	—	—	除却	令和2年2月	除却済み					
15	伊江村農村環境改善センター	伊江村字東江上75	集会場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.419 CTU・SD=0.289	未定	未定	用途指標U=1.25 として診断					

【避難所】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
16	中城小学校	中城村字屋宜239番地	学校	—	—	建替え、除却	令和7年度	令和7年度建替え完了済 令和7年度除却完了済
17	津覇小学校(3棟)	中城村字津覇1174番地	学校	—	—	—	—	
	12-1号棟			—	—	建替え、除却	令和6年度～令和8年度	令和8年3月末建替え完了済 令和8年度中除却完了予定
	12-2号棟			—	—	建替え、除却	令和6年度～令和8年度	令和8年3月末建替え完了済 令和8年度中除却完了予定
	18号棟			—	—	建替え、除却	令和6年度～令和8年度	令和8年3月末建替え完了済 令和8年度中除却完了予定
18	伊是名小学校(2棟)	伊是名村字仲田1163番地	学校	—	—	—	—	
	8号棟			—	—	建替え、除却	令和3年度～令和5年度	令和3年度～建替え済み(R5.3.31) 令和4年度～除却済み(R5.7.31)
	10号棟			—	—	建替え、除却	令和3年度～令和5年度	令和3年度～建替え済み(R5.3.31) 令和4年度～除却済み(R5.7.31)