

質疑回答書

回答日：令和元年10月21日

質疑 1	敷地のdxf/jwwデータを提供頂きたい。
回答 1	応募登録完了後、応募者あて一斉にメールにて送付いたします。
質疑 2	敷地は22条区域ですか。
回答 2	対象敷地は、建築基準法22条の指定区域には含まれておりません。
質疑 3	敷地のレベル差が分かるデータ(pdf/dxf/jww)を提供頂きたい。
回答 3	遊具広場内でゴムチップ舗装工事を行った際の平面図と標準断面図を参考資料としてホームページに掲載しました。なお、CADデータは応募登録完了後、応募者あて一斉にメールにて送付いたします。 ※敷地を横断している雨水配水管（暗渠）については、切り回しも可能です。