

## 入札条件書

件名：沖縄コンベンションセンタープレハブ冷蔵・冷凍庫用冷凍機売買契約(R5)

No	品名	主な仕様	単位	数量	参考商品	備考
1	プレハブ冷蔵・冷凍庫用 冷凍機	<p>A プレハブ冷蔵庫</p> <p>1) 使用範囲</p> <p>a. 外気温度：-15～+46℃</p> <p>b. 庫内温度：+3～+15℃</p> <p>2) 電源：三相 200V 50Hz</p> <p>3) 冷却能力（液管断熱有り）：5.57kW</p> <p>4) 消費電力</p> <p>a. 運転：2.52kW</p> <p>b. 霜取：0.12kW</p> <p>5) 室外機特記仕様：</p> <p>屋外設置、沖縄重耐塩塗装（フィン込）、ヤ モリガード</p> <p>6) 室内機特記仕様：天井吊下げ</p> <p>B プレハブ冷凍庫</p> <p>1) 使用範囲</p> <p>a. 外気温度：-5～+43℃</p> <p>b. 庫内温度：-30～-5℃</p> <p>2) 電源：三相 200V 50Hz</p> <p>3) 冷却能力：1.41kW</p> <p>4) 消費電力</p> <p>a. 運転：1.60kW</p> <p>b. 霜取：1.84kW</p> <p>5) 室外機特記仕様：</p> <p>屋外設置、沖縄重耐塩塗装（フィン込）、ヤ モリガード</p> <p>6) 室内機特記仕様：天井吊下げ</p>	式	1	<p>A プレハブ冷蔵庫</p> <p>セット品名：</p> <p>AFHV-D3VNQ-B（三菱電機株式会社）</p> <p>(1) 室外機（ECOV-D15WA1、沖縄重耐 塩塗装（フィン込）、ヤモリガード含む）</p> <p>(2) 室内機（UCH-D3VNA）</p> <p>(3) 操作器（RBH-P35NRC-Q）</p> <p>B プレハブ冷凍庫</p> <p>セット品名：</p> <p>AFR-RT2VHQ-A（三菱電機株式会社）</p> <p>(1) 室外機（ERA-RT15A、沖縄重耐塩 塗装（フィン込）、ヤモリガード含む）</p> <p>(2) 室内機（UCR-T2VHA）</p> <p>(3) 操作器（RBH-P35NRC-Q）</p>	機器更新に伴う資材 及び施工範囲につい ては別添「数量内訳 書」参考

※ 納入期限：令和6年3月29日

※ 設置、搬入場所：沖縄コンベンションセンター（宜野湾市真志喜4-3-1）

※ 別添「数量内訳書」に係る一切の費用を含めること。

※ 上記の「主な仕様」を満たし、かつ「参考商品」と同等以上の品質であれば、メーカーを問わない。

※ 保証期間は、納入引き渡し後、通常の使用において1年間とし、保証書を提出すること。

※ 参考商品以外で応札する場合は、入札公告に示す質問受付期限までに下記担当者へ商品カタログ等をFAXの上、同等品確認を受けること。

【要求所属・同等品等確認先】

担当者：MICE推進課 神戸（かんべ） 電話番号：098-866-2077 FAX番号：098-866-2264

※ 不明な点がある場合には、上記担当者へ確認すること。