

令和7年6月16日

質問回答書

沖縄県知事 玉城 康裕
(公 印 省 略)

工事名： 沖縄コンベンションセンター展示棟機械設備改修工事(R7)

上記工事に係る仕様書等に対する質問について、以下のとおり回答いたします。

質問内容	回答
1. アスベスト撤去工事で撤去対象のフランジ数量が不明です。 口径及び数量をご教示ください。	1. 配管口径は次のとおりです。 ・屋内消火栓配管(100A) ・屋外消火栓配管(100A) ・給水配管(200A) 上記配管を計134カ所切断します。また、処分する配管及びフランジ重量は 3500kg を計上しています。 なお、配管切断数量及び処分重量は設計変更協議の対象とします。
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.