

令和 7年 6月 24日

質 問 回 答 書

総合教育センター所長
(公 印 省 略)

(名称) 低濃度 PCB 含有変圧器の更新・適正処分及び経年劣化変圧器の更新

質問	回答
1 同種・同規模契約の履行（過去2年以内、国または地方公共団体）について、別添資料（契約書）2件について実績扱いが可能か。	同種・同規模契約にあたるかどうかは契約の規模や内容を精査して総合的に判断するため、現時点での回答は差し控える。
2 コリンズへの登録は必要か。	必須ではないが、受注者における登録を妨げるものではない。
3 受変電設備内の既設変圧器を電気室外部へ搬出するにあたり、筐体の一部を切断・加工する可能性がある。筐体に影響が出ないことを前提として見積りを作成しているが、この内容で差し支えないか。	差し支えない。
4 変圧器の納期についてメーカーへ確認したところ、現時点では納品までに約5か月を要するとの回答を受けている。ついては、11月に希望されている作業日に間に合わない可能性があるが、その場合作業を12月に延期することは可能か。 また、PCBの処分については県外で実施されるため、作業を12月まで延期した場合、工期までに manifests の提出が間に合わない可能性がある旨業者より報告を受けている。万が一工期を過ぎての manifests 提出となった場合でも問題ないか。	工期や作業日については、発注者と受注者が協議を行い変更することができるが、令和7年度中に最終処分まで完了することを前提としている。 ただし、契約書第10条の記載により、受注者の責に帰すことができない事由により期間内に修繕が完了しないときはその理由を示した書面により期間の延長を要求することができ、期間内に修繕が完了しなかったことにより直ちに履行遅滞による損害金が発生するわけではない。 また、作業日については、作業に伴う停電による当センターへの影響を最小限に抑えるた

	め、可能な限り連続した閉庁日（土日その他休日等）を含めた日程としたい。
--	-------------------------------------