

令和 7 年 8 月 6 日

質 問 回 答 書

総合教育センター所長
(公 印 省 略)

(名称) 沖縄県立総合教育センター自動火災報知設備等更新工事

質問	回答
1 「既存の火災報知設備受信機の型番」なら びに「既存の非常放送設備本体アンプ型番」 をお伺いできますでしょうか。	①既存の火災報知設備受信の型番 型式：「HAK-AS4010Z」（ホーチキ株式会社製） 型式番号：受第60～25～1号 ②既存の非常放送設備本体アンプ型番 型番：ME-158（日本ビクター株式会社製） となっております。