

令和7年8月25日

質問回答書

総合教育センター所長
(公印省略)

(名称) 沖縄県立総合教育センター非常用発電機更新工事

No	質問	回答
1	今回入札価格設定時に諸経費(一般管理費・共通仮設費・現場管理)も含めていますか。	諸経費等、仕様を満たす工事の完成に要する費用を全て含めて入札価格を設定してください。
2	入札後、最低制限価格及び予定価格は公表されますか。	最低制限価格及び予定価格については、入札後に沖縄県HPに掲載します。
3	機器単価・労務単価は令和7年度の単価を採用しますか。	見積を参考に工事費を積算しており、機器単価や労務単価、工期を変数とする共通費積算基準などの営繕積算方式による積算方法を採用していません。なお、見積は令和7年7月時点のものです。
4	共通費の算出に使用する工期Tは何ヶ月で設定していますか。	No3に同じ
5	更新工事時は仮設発電機は必要なしで考えてよろしいですか。	仮設発電機の設置は必要ありません。
6	既存発電機メーカーはどちらですか。	既存発電機は、ヤンマーディーゼル株式会社製です。
7	最低制限価格設定は沖縄県土木建築部と設定と同じでしょうか又は独自で設定していますか。	最低制限価格は沖縄県財務規則第129条に基づき決定します。
8	作業日、作業時間は、日中(平日9:00~17:00)でも可能でしょうか。	作業日は当センターへの影響を最小限に抑えるため、連続した閉庁日(土・日・祝日等その他休日)を含めた日程としたい。

9	発電機の搬出入が可能な場所(クレーン必要)の確認。	構内図は別添のとおりとなっております。発電機の搬出入は、構内図や現場確認を行い適切に実施してください。
10	アスベスト含む撤去物の有無	アスベストの調査・撤去・処分については、本工事に含まれないものとして入札してください。アスベストの調査・撤去・処分については、契約後、追加協議の対象とします。
11	既存の基礎で設置できない場合は、基礎の打ち増し及び新設等を行うこととありますが、その場合は追加として金額増になるでしょうか。それとも本工事請負範囲内でしょうか。	本工事の請負範囲内なので、追加の金額増になりません。
12	ケーブルは既存を使用しますが、不具合等あれば新設ケーブル引き直しを本工事請負範囲内で行うとなっておりますが、既設ケーブルが抜けられない場合は新規で配管、配線になりますが、その場合は追加として金額増になるのでしょうか。	本工事の請負範囲内なので、追加の金額増になりません。
13	構内図がないのでクレーンが必要なのか、発電機搬入、搬出方法が分かりません。資料を載けないでしょうか。	構内図は別添のとおりです。
14	入札前の現場調査はできないのでしょうか。	入札前の現場調査は可能です。調査を希望する場合は、入札公告記載の連絡先まで事前にご連絡の方をお願いします。
15	現場事務所は施設内に設置できるでしょうか。それとも現場事務所は無しでもよろしいでしょうか。	現場事務所は無しで構いません。
16	作業は平日作業8:00～17:00可能でしょうか。	No.8に同じ
17	本工事は執行並行改修対象でしょうか。	営繕積算方式による積算方式を採用しておりませんが、見積りの条件に執行並行改修であることが含まれております。
18	工事内訳数量表などはありますか。	工事内訳数量表などはありません。