

令和7年10月1日時点

令和 7 年台風第 8 号に伴う災害（大東島地方）
要望及び対応一覧表（北大東村）

				要望数：	15
				未対応：	0 （未対応率 0%）
				対応中：	0 （進捗率 0%）
				対応済：	15 （進捗率 100%）
				対応中＋済：	15 （進捗率 100%）
No	分類	要望・課題	対応部局	進捗	検討・実施状況
1	被害情報把握	水がはけていない場所は被害確認出来ていない。	◎知事公室	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	・消防防災対策課、危機管理課職員を南北大東へ派遣し、現地状況の把握・情報収集を行った。【知事公室】
2	排水支援	浸水住家の排水のためのポンプ車などの機材の支援 島内でのポンプ車確保が難しい状況となっている。 ストレーナ付き消防ポンプ車が使用可能か確認が必要	◎知事公室	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	・陸上自衛隊へ災害派遣を要請し、現地で計 7 台の小型ポンプを利用し排水活動を実施 ・沖縄局Tec-forceへ協力を要請し、排水ポンプ車を現地へ輸送、排水活動を実施した。【知事公室】
3	排水支援	陸自ポンプのホース径と現地ポンプのホース径が合わず、ホース延長ができない。	◎知事公室	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	・延長ホースを輸送し対応を実施。【知事公室】
4	排水支援	排水活動を実施している内閣府沖縄総合事務局TEC-FORCEより、自衛隊の排水ホースに代わるホースが不足することから、調達が必要であるとの要望	◎知事公室	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	県消防学校よりホース・小型ポンプを供出させたほか、那覇市消防局の協力を得てホースを確保した。 沖縄総合事務局でも並行して進めていた排水ホースが調達・搬送のメドが立ったことから、県調達分の資機材については提供せずに対応終了【知事公室】
5	排水支援	北大東村における浸水住家の排水のための排水ホースの提供依頼（消防防災対策課から企業局に対して口頭要請） （南大東村からは要望なし）	企業局	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	・企業局北大東浄水場にて保有している排水ホース(1 0 m)を北大東村役場総務課に貸与（7/30(水)午前、役場にて引き渡した）。 ・8/12(火)、村役場から浄水場にホースが返却された。【企業局】

6	物資輸送	避難者への食料、飲料水、簡易トイレが不足している	◎知事公室 生活福祉部	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	北大東村からの要請を受けて、2日に航空自衛隊による緊急輸送を実施 ○県供出分（生活福祉部） レトルトパン 750食、レトルト食品 750食、 飲料水 504,000ml（500mlペットボトル1,008本） ○日本赤十字社沖縄県支部供出分 簡易トイレ 4台、簡易トイレ用消耗品 4箱 【知事公室】
7	災害救助法	災害救助法関連手続の支援	◎生活福祉部	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	・災害救助法を適用済み（適用日7月27日） ・7月31日17時から災害救助法関連のWeb説明会（内閣府から両村へ説明）を実施 ・随時、情報共有しながら村に対して必要な支援を実施中 【生活福祉部】
8	避難者支援	避難所へ4名追加避難の予定がある。 製糖工場の外国人職員22名が別の宿舎へ避難中 7/31(木)：外国人職員22名の避難先で、トイレが使用できない状況となっており、簡易トイレなどの物資支援の要望がある。	◎生活福祉部	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	・8月1日、日本赤十字社沖縄県支部が提供する簡易トイレ等が航空自衛隊により緊急輸送 ・沖縄県供出の保存用レトルト食品等も併せて緊急輸送 【生活福祉部】
9	被災家屋調査	住家被害調査の方法が分からないため人員派遣	◎生活福祉部	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	・県への人員派遣要請は取り下げ。国頭村からの応援職員の協力で、5日に住家被害認定調査（7件）を実施し同日で完了した。【生活福祉部】
10	福祉支援	福祉支援なども経験がないので、応援をお願いしたい。	◎生活福祉部	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	・7月29日の当該会議において、災害派遣福祉チーム（DWAT）の派遣について相談可能であることを口達し、高齢者、障害者、乳幼児等の支援についてお困りごとがあれば支援できることを共有。改めて、支援ニーズについて確認する。 ・8月4日に村担当者へヒアリングを実施。「村が要望する『福祉支援』の具体的な例」、及び「避難生活において福祉的ニーズを有する要配慮者の有無」について確認。村より、現時点では福祉的支援は不要と考えるとの返答を得ている。また、福祉的支援を要する要配慮者もないとのことである。 ・8月6日村担当者より入電。災害ボランティアセンターの設置についても不要と判断するとのこと。【生活福祉部】
11	対口支援	国頭村職員計4名（災害本部総括担当2名、災害廃棄物担当2名）が北大東村に派遣される予定なので、県には総合調整を行ってほしい。	◎知事公室 環境部	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	・国頭村から派遣されている職員が直接、北大東村と調整して支援を行っている。【知事公室】

12	家屋消毒	家屋消毒用の消毒液や人員の提供	生活福祉部 ◎保健医療介護部	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	・人員とは消毒についてのノウハウを持つ方とのことであったので、保健医療介護部地域保健課に当該情報を共有【生活福祉部】 ・消毒等の指導について、沖縄県ベストコントロール協会によるWEB説明会を調整していたが、村より国頭村等から既に指導等があったため、説明会は不要と連絡があった。【保健医療介護部】
13	浄化槽浸水	合併浄化槽が逆流して、お風呂屋トイレに入れない家庭が複数ある。(し尿があふれ、道路周辺まで広がっている可能性) 7/31(木)：浄化槽の水を抜き取る必要がある。 (今後、し尿のあふれによる道路清掃等も考えられる。) (道路法以外の道路についてでも対応が必要か?)	◎環境部 土木建築部 農林水産部 保健医療介護部	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	・浄化槽保守点検業者が被災浄化槽の確認を実施し、復旧済み。災害等廃棄物処理事業費補助金や循環型社会形成推進交付金は活用しないとのこと。【環境部】 ・(8月6日：土木建築部) 現地確認の結果、県道は異常なし。村道1箇所(村道15号線)で土砂堆積が確認されたが既に村から業者に除去依頼済み。現状は注意を要するが通行可。 (9月12日確認：土木建築部)村道15号線の土砂除去作業実施済み。【土木建築部】
14	ポンプ故障	村内貯水池(農業用?)のポンプ設備が浸水し故障している。	◎農林水産部	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	被災箇所(揚水ポンプ)については災害復旧事業の査定前着工制度を活用し実施中である。【農林水産部】
15	災害廃棄物	今後、島外持ち出しでの廃棄物処理が必要になるのでは。	◎環境部	☐ 未対応 ☐ 対応中 ☒ 対応済	・仮置場の設置など円滑な災害廃棄物の処理となるような情報を提供 ・災害等廃棄物処理事業費補助金を案内 ・災害廃棄物の発生状況を確認中 ・災害発生時の廃棄物処理に関する協定に基づく(一社)沖縄県産業資源循環協会による災害廃棄物の処理支援を視野に、同協会を案内 ・仮置場を設置し、住民に仮置場の設置、災害廃棄物の保管・分別方法を周知したとのこと。 ・島外処理する災害廃棄物は8ft コンテナ2台程度であり、通常時に島外処理する廃棄物と併せて処理するため、災害等廃棄物処理事業費補助金は活用しないとのこと。【環境部】