

別添 3

[illegible]

別添 3

[illegible]

別添 3

[illegible]

別添 3

首里城正殿等 4							
区分	項目	細目	数量		周期		設計
			数量	単位	回	単位	回数
22 消防用設備等							
4) 消防用水	機器点検	採水口	1	箇所	1	6月	2
		送水口	1	箇所	1	6月	2
		水源	1	箇所	1	6月	2
		標識	1	枚	1	6月	2
5) 屋内消火栓設備	機器点検	加圧送水装置	1	組	1	6月	2
		操作盤	1	面	1	6月	2
		消火栓	3	組	1	6月	2
		起動用スイッチ	3	個	1	6月	2
		呼水装置	1	組	1	6月	2
		表示灯	3	灯	1	6月	2
		音響装置	3	組	1	6月	2
		水源（貯水槽）	1	組	1	6月	2
	総合点検	放水試験	1	式	1	年	1
6) 屋外消火栓設備	機器点検	加圧送水装置	1	組	1	6月	2
		操作盤	1	面	1	6月	2
		消火栓	6	組	1	6月	2
		起動用スイッチ	6	個	1	6月	2
		呼水装置	1	組	1	6月	2
		表示灯	4	灯	1	6月	2
	総合点検	放水試験	1	式	1	年	1
7) 自動火災報知設備	機器点検	受信機P型1級(20回線)	1	面	1	年	1
		煙感知器	24	個	1	年	1
		差動式分布型感知器	2	個	1	6月	2
		差動式スポット型感知器	24	個	1	6月	2
		定温式スポット型感知器	16	個	1	6月	2
		発信機P型1級	7	個	1	6月	2
		発信機P型2級	2	個	1	6月	2
		表示灯	9	個	1	6月	2
		音響装置	7	個	1	6月	2
		常用電源	1	組	1	6月	2
		予備電源	1	組	1	6月	2
	総合点検	受信機P型1級(20回線)	1	面	1	年	1
		煙感知器	24	個	1	年	1
8) 非常警報設備	機器点検	増幅器操作部（1080W）	1	台	1	6月	2
放送設備		自火報連動	1	台	1	6月	2
		スピーカー	24	個	1	6月	2
		音量調整器	9	個	1	6月	2
		遠隔操作部	1	台	1	6月	2
		起動用押しボタン	1	個	1	6月	2
		常用電源	1	組	1	6月	2
		非常電源	1	組	1	6月	2
	総合点検	音圧等確認	1	式	1	年	1

別添 3

[illegible]