

商イ第532号

令和7年12月4日

質問回答書

入札参加予定者 各位

沖縄県知事 玉城 康裕

(公印省略)

工事名：沖縄情報通信センター電気設備修繕その2 (R7)

上記工事に係る仕様書等に対する質問について、以下のとおり回答いたします。

No.	質問	回答
1	配置予定技術者の電気工事施工管理技士を現在進行中の沖縄情報通信センター電気設備修繕（R7）と同一人物でも配置可能でしょうか。	本修繕の配置技術者を、既に別で契約している「沖縄情報通信センター電気設備修繕（R7）」の配置技術者と同一人物とすることは問題ありません。
2	LED ボール電球の仕様が昼白色と1370ルーメンとなっていますが、昼光色1370ルーメンに変更してもよろしいでしょうか。 沖縄情報通信センター電気設備修繕（R7）で使用しているLED電球になります。 理由：昼白色の1370ルーメン仕様の電球がないため	LED ボール電球の色味については昼白色、昼光色のどちらでもよいこととします。