

計 画 書

那覇広域都市計画下水道の変更（沖縄県決定）

那覇広域都市計画中部第一流域下水道「3. 下水管渠」中、安謝幹線を次のように変更する。

3. 下水管渠

内 訳	位 置		備 考
	起 点	終 点	
那覇幹線	那覇市西三丁目	那覇市泊三丁目	2 条管の追加
小禄幹線	那覇市西三丁目	那覇市字鏡水	
南風原幹線	那覇市西三丁目	南風原町字兼城	
安謝幹線	那覇市西三丁目	浦添市字勢理客	
放流幹線	那覇市西三丁目	那覇市西三丁目地先	

「区域は計画図表示のとおり」

理 由

安謝幹線の勢理客ポンプ場～曙ポンプ場間是一部、圧送管となっており、地震等の災害により管渠が破損した場合、多大な影響を及ぼすこととなる。

このため、災害時のリスクを分散するため、安謝幹線を2本のルートで構成する二条化を行うこととし、安謝幹線の2ルート目を都市計画決定の追加変更するものである。