試験結果報告書

病防第 受 8.2.-5 沖縄県病害虫防除技術センター

水-K25-1197
令和８年１月30日

沖縄県病害虫防除技術センター　御中

ご依頼のありました試料の試験結果を下記のとおり報告いたします。

計量証明事業（濃度）沖縄県知事登録17号
株式会社 沖縄環境保全研究所
〒904-2234　沖縄県うるま市字州崎7-11
TEL(098)934-7020(代)　FAX(098)934-7021

試 料 名：　汚泥(脱水後)
採取日時：　令和８年１月21日　９時00分
採取場所：　遠心脱水機
採 取 者：　(株)沖縄環境保全研究所職員

記

項　目	試験結果	試験の方法	備考
pH	7.5	下水試験方法 第５編 第一章 第５節	
蒸発残留物　(%)	23.7	下水試験方法 第５編 第一章 第６節	
強熱減量(湿潤試料当り)(%)	22.3	下水試験方法 第５編 第一章 第８節	
強熱減量(乾燥試料当り)(%)	94.2	下水試験方法 第５編 第一章 第８節	
含水率　(%)	76.3	下水試験方法 第５編 第一章 第６節	
	以下余白		

試験結果報告書

収 8.2.-5 受 沖縄県病害虫防除技術センター

水-K25-1198
令和８年１月30日

沖縄県病害虫防除技術センター　御中

ご依頼のありました試料の試験結果を下記のとおり報告いたします。

計量証明事業（濃度）沖縄県知事登録17号
株式会社 沖縄環境保全研究所
〒904-2234　沖縄県うるま市字州崎7-11
TEL(098)934-7020(代)　FAX(098)934-7021

試 料 名：　汚泥（脱水後）
採取日時：　令和８年１月21日　９時00分
採取場所：　プレス脱水機
採 取 者：　（株）沖縄環境保全研究所職員

記

項　目	試験結果	試験の方法	備考
ｐＨ	5.4	下水試験方法 第５編 第一章 第５節	
蒸発残留物　(%)	40.6	下水試験方法 第５編 第一章 第６節	
強熱減量(湿潤試料当り)(%)	40.0	下水試験方法 第５編 第一章 第８節	
強熱減量(乾燥試料当り)(%)	98.6	下水試験方法 第５編 第一章 第８節	
含水率　(%)	59.4	下水試験方法 第５編 第一章 第６節	
	以下余白		