

令和8年6月17日

質問回答書

沖縄県知事 玉城 康裕
(公 印 省 略)

工事名： 沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8)

上記工事に係る仕様書等に対する質問について、以下のとおり回答いたします。

質問内容	回答
1. 図面 E-17 の LED 照明器具「a【LST1-60LJ】」について 電球色(2700k)と記載されておりますが、公共品番では(5000k)となっております。 本件はどちらを採用すべきか、ご教示くださいますようお願いいたします。	1. 色温度は電球色(2700k)を正として見積もってください。 ※既設と同じ電球色を選定しています。
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.
9.	9.
10.	10.