様式２
土管第 848 号

県の回答（対応状況等）

令和８年 10 月 14 日

（ご意見標題）道路補修（掘り起こし）後の埋め直しについて

－－

（担当課）土木建築部道路管理課

－－

（ご意見要約）

道路修繕や埋設インフラ補修のために掘り起こした後、埋め直しの状態が悪いため、運転時に支障があるので平らに直してほしい。

（特に気づいた路線）

・宜野湾南風原線；セブンイレブン浦添前田店前から儀保方面

・浦添西原線；ザ・ビッグエクスプレス西原店から坂田方面

－－

（回　答）

この度は、道路補修に係るご意見頂きありがとうございます。

路面状態が悪いとしてあげられた箇所については、占用者により埋設物件に係る大規模な工事を行っております。占用物件の工事後、地盤安定までの間、仮復旧段階のため路面状態が悪くなっているものと認識しております。なお、地盤安定後、占用者により本復旧を行うと聞いております。

道路管理者として、道路掘削を伴う占用工事では、構造保全と通行の安全確保のため、段差や凹凸が生じないよう適切な埋め戻し・締固めおよび原状復旧を指導しているところです。

今回のご意見を踏まえ、速やかに情報共有等を行い、道路の安全性を確保するよう指導いたします。