

件名 沖縄県立浦添職業能力開発校電話設備賃貸借契約

■質問への回答

No.	資料名	項目名	内 容	回 答
1	仕様書	5 物件機器構成内訳(4)機器据付調整・システム設定	増設ベル・外部スピーカーは既設流用の認識で宜しいでしょうか。	ご認識のとおり、既設流用とします。
2	電話設備賃貸借契約書(案)	(物件の保守管理) 第12条 乙は、甲が機器等を常時正常な状態で使用できるように点検調整を行うものとする。	・上記保守内容で点検調整とございますが、今回の保守契約内で定期点検は含まれますでしょうか。 ・定期点検が含まれる場合、点検の頻度をご教授いただけますでしょうか。	・定期点検は含まれません。不具合（故障や動作不良等）が発生した際、迅速に、保守（点検・調整・復旧）対応を行うものとします。 ・上記回答のとおり、定期点検は含まれません。
3	応札明細書	品目欄	品目の欄は電話設備賃貸借と記載し、一式で賃貸料総額（税別）を記入でも良いでしょうか。	そのようにご記入ください。