

仕様書

1. 適用

この仕様書は、沖縄県が発注する次の契約に適用する。

契約の名称：南部保健所大会議室における映像機器等更新

物件の所在地：沖縄県南部保健所（南風原町字宮平2 1 2）

2. 目的

この契約は、沖縄県南部保健所大会議室の老朽化した既存の映像機器等を更新し、会議室の利便性の向上を行うものである。

3. 事前調整

大会議室の機器を更新するに当たって、発注者（以下「甲」という）と受注者（以下「乙」という）は、甲の業務に支障をきたさぬように、予め十分な打ち合わせを行うこと。

4. 損傷補償

映像機器更新に伴う施工は、すべて乙の責任で施工し、損傷補償は次のとおりとする。

- （1）施工にあたり造営物の損傷など第三者に与えた損害に対する補償は、乙の負担とする。
- （2）機器材料等の運搬、その他施工にあたり、造営物などに損傷を与えた箇所は甲の指示に従い速やかに原形に修復すること。
- （3）施工において造形物の削り取り、孔あけ等を行う場合は、甲の指示に従い最小限度に加工し、現状修復すること。

5. 保証

設置後1年以内に生じた故障で、明らかに設置した機器等の設計、設置、製造の不良によるものと認められる場合は、無償にて修理及び取替えを乙が行うものとする。

6. 更新作業内容内訳

設置においては、確実に現行使用機器からの移行作業を行い、業務に支障をきたさない作業であること。また、その費用の一切は乙の負担とする。なお、作業内容はおおむね下記のとおり。

（1）現行機器の取り外しと廃棄

機器等の更新に伴い、不要となる現行機器等については撤去、廃棄すること。

（2）新規機器の搬入・据付

- (3) 配線作業
- (4) 既存設備への接続及び必要設定の実施
- (5) 設置機器の稼働確認
- (6) 操作説明

機器仕様書

No.	品名		数量
1	電動スクリーン	サイズ：120型 WUXGA/WXGA（アスペクト比 16:10）対応 スクリーン生地：防炎 リモコンスイッチ対応 カートリッジ交換可能	1
2	レーザープロジェクター	設置：天吊型（設置用の器具を含む） 明るさ：7,000lm以上（全白・カラー） 解像度：WUXGA/WXGA以上	1
3	スイッチャー	4K@60対応 入力：MDMI 出力：HDMI/アナログ音声対応 設置：既存ラック内（設置用の器具を含む）	1
4	延長送信機 ※他機器に内蔵の 場合は不要	解像度：WUXGA/WXGA対応 色深度：24bit以上 ドットクロック：25MHz～300MHz 伝送距離：30m以上（Cat5e、Cat6ケーブル）	1
5	延長受信機 ※他機器に内蔵の 場合は不要	解像度：WUXGA/WXGA対応 色深度：24bit以上 ドットクロック：25MHz～300MHz 伝送距離：30m以上（Cat5e、Cat6ケーブル） デジタイズ接続可	3
6	液晶ディスプレイ	画面サイズ：65V型ワイド 最大解像度：WUXGA/WXGA以上 最大表示色：約10.7億色以上 輝度：350cd/m ² 以上 視野角：左右178° / 上下178° 以上 設置：天吊型（設置用の器具（設置後の回転・傾斜調整可能）を含む） TVチューナー：不要 スピーカー10w+10w 低反射液晶パネル（ヘイズ値25%）	2