# 沖縄県立真和志高等学校校舎

# 電力供給契約（単価契約）仕様書

１　件　名

沖縄県立真和志高等学校校舎　電力供給契約（単価契約）

２　概　要

(1) 供給場所　　沖縄県立真和志高等学校
那覇市字真地２４８番地

(2) 業種及び用途　　学校

３　仕　様

(1) 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、電気方式及び蓄熱式負荷設備の有無等

| | | |
|---|---|---|
| ① | 供給電気方式 | 交流３相３線式 |
| ② | 供給電圧（標準電圧） | ６，６００ボルト |
| ③ | 計量電圧（標準電圧） | ６，６００ボルト |
| ④ | 標準周波数 | ６０ヘルツ |
| ⑤ | 受電方式 | １回線受電 |
| ⑥ | 蓄熱式負荷設備の有無 | 有 |
| ⑦ | 電化厨房の有無 | 無 |
| ⑧ | ピーク時間調整契約の有無 | 無 |
| ⑨ | 太陽光発電設備の有無 | 無 |

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

① 契約電力　　常時電力　　３７４キロワット
（契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。）

② 予定使用電力量　　４５０，９９７キロワット時（ｋＷｈ）
（月別予定使用電力量は、別紙１－１のとおり）

③ 最大需要電力実績及び使用電力実績　別紙１－２のとおり

※入札に用いる数量は上記①契約電力及び②予定使用電力量のとおりとする。
ただし、実際の取引における各月の契約電力は、その１月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

(3) 使用期間

自　令和９年３月１日０：００　　至　令和１０年２月２９日２４：００

(4) 電力量の検針

| | |
|---|---|
| 自動検針装置 | 有 |
| 電力会社の検針方法 | 自動検針（毎月１日） |
| 電力量計の構成 | 三菱電機（株）屋内耐候形<br>変成器付複合計器（時間帯別・精密級）WP3ES-R形<br>交流３相３線式　110ﾎﾞﾙﾄ　5ｱﾝﾍﾟｱ　60ﾍﾙﾂ<br>計器定数　　1,000ﾊﾟﾙｽ／ｷﾛﾜｯﾄ秒<br>1,000ﾊﾟﾙｽ／ｷﾛﾊﾞｰﾙ秒 |

パルス定数　　50,000ﾊﾟﾙｽ／ｋＷｈ　2,000パルス／ｋＷｈ
変成器　VCT　6,600／110ｖ　100／5Ａ　0.5ｗ級

(5) 需給地点
常用：那覇市字真地２４８番地　　沖縄県立真和志高等学校

(6) 電気工作物の財産分界点
需給地点と同じ。

(7) 保安上の責任分界点
需給地点と同じ。

4　その他
(1) 力率は、自動力率調整装置を設置しており、使用期間中１００パーセントを保持する予定。
(2) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
(3) 料金の請求及び支払については、別紙２のとおり行うものとする。
(4) 燃料費等調整額は、当該地域を所轄する旧一般電気事業者の自由化部門が定める算定方法による割増額を上回らない、又は減額幅を下回らない調整単価を用いて算定する。
(5) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、契約日における沖縄県内の旧一般電気事業者が定める電気供給約款（規制部門）による。
(6) 電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。
① 契約電力及び最大需用電力の単位は、１キロワットとし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入する。
② 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入する。
③ 料金その他の計算における合計金額の単位は、１円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。
④ 消費税及び地方消費税の額の単位は、１円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。
(7) 電力量計その他の機器の取替の必要性が生じた場合、その設置・撤去・費用分担に関して、受注者が責任を持って沖縄県内の旧一般電気事業者と調整し、沖縄県立真和志高等学校の負担はないものとする。
(8) 守秘義務
① 受注者及び業務従事者は､本仕様書に基づく全ての作業及び沖縄県及び沖縄県立真和志高等学校が提供した業務上の情報、貸し出しを受けた資料を第三者へ開示又は漏洩しないこと。業務完了後も同様とする。
② 本業務を実施するにあたって、【別記】「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講じること。

(9) 令和８年度中に空調機の更新があります。詳細は別紙５のとおり。
(10) その他
① 仕様書に記載されていない細則については､契約日における沖縄県内の旧一般電気事業者の電気供給約款によることとする。
② 燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電賦課金等は､毎月の料金にあわせて支払うものとする。
③ 詳細は、沖縄県立真和志高等学校（電話：098-833-0810）の指示によること。

別紙１－１

# 沖縄県立真和志高等学校月別予定使用電力量

| 使用年月 | 月別使用電力量 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和９年３月 | 19,621 ｋＷｈ | （参考）<br>月別予定使用電力量は、直近３年間の実績（最大値）による。 |
| 令和９年４月 | 27,059 ｋＷｈ | |
| 令和９年５月 | 37,490 ｋＷｈ | |
| 令和９年６月 | 53,309 ｋＷｈ | |
| 令和９年７月 | 55,602 ｋＷｈ | |
| 令和９年８月 | 33,881 ｋＷｈ | |
| 令和９年９月 | 57,672 ｋＷｈ | |
| 令和９年10月 | 58,369 ｋＷｈ | |
| 令和９年11月 | 37,228 ｋＷｈ | |
| 令和９年12月 | 25,640 ｋＷｈ | |
| 令和10年１月 | 24,502 ｋＷｈ | |
| 令和10年２月 | 20,624 ｋＷｈ | |
| 計 | 450,997 ｋＷｈ | |

別紙１－２

# 沖縄県立真和志高等学校　最大需要電力・使用電力量実績

| 請求年月 | 使用年月 | 最大需要電力 | 使用電力量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 令和７年４月 | 令和７年３月 | 80 ｋW | 17,803 ｋWｈ | |
| 令和７年５月 | 令和７年４月 | 107 ｋW | 23,825 ｋWｈ | |
| 令和７年６月 | 令和７年５月 | 258 ｋW | 37,490 ｋWｈ | |
| 令和７年７月 | 令和７年６月 | 318 ｋW | 53,309 ｋWｈ | |
| 令和７年８月 | 令和７年７月 | 322 ｋW | 55,602 ｋWｈ | |
| 令和７年９月 | 令和７年８月 | 299 ｋW | 32,676 ｋWｈ | |
| 令和７年10月 | 令和７年９月 | 347 ｋW | 56,352 ｋWｈ | |
| 令和７年11月 | 令和７年10月 | 321 ｋW | 48,052 ｋWｈ | |
| 令和７年12月 | 令和７年11月 | 235 ｋW | 27,808 ｋWｈ | |
| 令和８年１月 | 令和７年12月 | 127 ｋW | 24,863 ｋWｈ | |
| 令和８年２月 | 令和８年１月 | 123 ｋW | 23,819 ｋWｈ | |
| 令和８年３月 | 令和８年２月 | 96 ｋW | 20,624 ｋWｈ | |
| 計 | 計 | - | 422,223 ｋWｈ | |

別紙２

# 料金支払の事務手続きについて

○支払い事務の流れ

| | |
|---|---|
| 受注者 | 毎月初めに、電気使用量等を別紙３及び別紙４の様式により、沖縄県立真和志高等学校（以下「真和志高等学校」という）に郵送（可能な限り速やかに送付すること） |



| | |
|---|---|
| 真和志高等学校 | 以下のいずれかにより対応<br>・支払期限までに受注者の指定する口座へ振り込み<br>・真和志高等学校の指定する振替口座へ入金<br>（支払期日に振替） |

別紙５

## 沖縄県立真和志高等学校　空調機の更新について（参考）

沖縄県立真和志高等学校では、令和８年５月に芸術棟１階・ゆい教室に空調機を新規で１台設置した。また、令和８年度中に芸術棟１階の陶芸教室・クラフト教室に各２台ずつ新規設置を行う予定である。

空調機の新規設置に伴い期間消費電力量が令和７年度と比較し増となる見込み。

| | 取付教室 | 稼働時期 | 空調機型番 |
|---|---|---|---|
| ① | 芸術棟　1階<br>ゆい教室 | R8年6月より<br>稼働中 | PUZ-ERMP112LA15（室外機）１台<br>PC-RP112KA21（室内機）１台 |
| ② | 芸術棟　1階<br>陶芸教室 | R9年4月より<br>稼働（予定） | （参考型番）<br>PUZ-ERMP224KA6（室外機）１台<br>PC-RP112KA22（室内機）２台 |
| ③ | 芸術棟　1階 | R9年4月より<br>稼働（予定） | （参考型番）<br>PUZ-ERMP224KA6（室外機）１台<br>PC-RP112KA22（室内機）２台 |

※②③については、現時点では空調機型番は決定しておりません。
　参考型番と同程度の能力を有する他機種の設置となる場合もあります。