別紙１－１

沖縄県立北部農林高等学校月別予定使用電力量（第１系統）

使用年月	月別使用電力量	備考
令和９年３月	34,546 ｋＷｈ	（参考） 月別予定使用電力量は、直近３年間の実績（各月の最大値）を入力した。
令和９年４月	44,905 ｋＷｈ	
令和９年５月	58,368 ｋＷｈ	
令和９年６月	82,108 ｋＷｈ	
令和９年７月	82,941 ｋＷｈ	
令和９年８月	58,898 ｋＷｈ	
令和９年９月	91,728 ｋＷｈ	
令和９年10月	83,403 ｋＷｈ	
令和９年11月	45,713 ｋＷｈ	
令和９年12月	40,892 ｋＷｈ	
令和10年１月	36,765 ｋＷｈ	
令和10年２月	32,217 ｋＷｈ	
計	692,484 ｋＷｈ	

別紙１－２

沖縄県立北部農林高等学校　最大需要電力・使用電力量実績（第１系統）

請求年月	使用年月	最大需要電力	使用電力量	備考（力率）
令和７年４月	令和７年３月	101 ｋW	34,546 ｋWｈ	100 %
令和７年５月	令和７年４月	157 ｋW	38,889 ｋWｈ	100 %
令和７年６月	令和７年５月	285 ｋW	58,368 ｋWｈ	100 %
令和７年７月	令和７年６月	345 ｋW	82,108 ｋWｈ	100 %
令和７年８月	令和７年７月	339 ｋW	82,941 ｋWｈ	100 %
令和７年９月	令和７年８月	297 ｋW	58,898 ｋWｈ	100 %
令和７年10月	令和７年９月	341 ｋW	91,728 ｋWｈ	100 %
令和７年11月	令和７年10月	336 ｋW	83,403 ｋWｈ	100 %
令和７年12月	令和７年11月	187 ｋW	45,713 ｋWｈ	100 %
令和８年１月	令和７年12月	126 ｋW	40,892 ｋWｈ	100 %
令和８年２月	令和８年１月	112 ｋW	36,765 ｋWｈ	100 %
令和８年３月	令和８年２月	102 ｋW	32,217 ｋWｈ	100 %
計	計	-	686,468 ｋWｈ	


※力率欄の数値は、過去の検針票に基づく月間確定実績値である。

別紙２

料金支払の事務手続きについて

○支払い事務の流れ

受注者	毎月初めに、電気使用量等を別紙３及び別紙４の様式により、沖縄県立北部農林高等学校（以下「北部農林高等学校」という）に郵送（可能な限り速やかに送付すること）



北部農林高等学校	以下のいずれかにより対応 ・支払期限までに受注者の指定する口座へ振り込み ・北部農林高等学校の指定する振替口座へ入金 （支払期日に振替）

第１系統関係　　別紙５

沖縄県立北部農林高等学校　空調機の更新について（参考）

沖縄県立北部農林高等学校では空調機について、令和９年２月～令和９年８月中に、食品科棟１台の新規設置、管理棟３台・情報棟６台・食品科棟３台・林業科棟２台の更新を行う。

更新分については故障により稼働していない空調機との入替えのため、新規および更新分を合わせて、期間消費電力量が令和８年度と比較し増となる見込みである。

建物名	メーカー	型番	数量（台）
管理棟	パナソニック	CS-P112K4A	3
情報科棟	ダイキン	SZRH80CT	1
情報科棟	パナソニック	PA-80T7HZNC	1
情報科棟	パナソニック	PA-80T7HZNC	3
情報科棟	パナソニック	PA-80T7HZNC	1
食品科棟	パナソニック	PA-140U7HZN	2
食品科棟（新規）	パナソニック	PA-160T7HZN	1
食品科棟	パナソニック	CS-F286DZ-W	1
林業科棟	パナソニック	CS-P112K4A	2