

沖縄平和祈念資料館

令和3年度

上水加圧給水ポンプ更新工事

仕様書

仕 様 書

1. 件 名 上水加圧給水ポンプ改修工事
2. 修繕場所 沖縄県糸満市字摩文仁614-1番地
沖縄県平和祈念資料館 地下
3. 完了期限 令和4年 3月18日
4. 改修工事内容
 - (1) 加圧給水ポンプユニットと上水圧力タンクの更新を行う。
機器仕様 (KFE50A5.5)
(インバータ制御、推定末端圧一定方式、自動交互・並列運転、ステンレス製、制御盤、圧力発信機、流量センサ、圧力タンク、IE4相当PMモータ、防振架台、他標準付属品一式、圧力タンク増設)
 - (2) 電気や計装関連の配線、配管は全て既設再使用とし、必要に応じて切り回しを行う。
 - (3) 取り替える配管の仕様は、ライニング鋼管とする。
 - (4) 中央監視装置との通信確認を行う。
 - (5) 既設ポンプ型式：50T-506X4s-M5.5X2PA 製番 80000036S
5. 別添資料
 - ・位置図面
 - ・現行機器資料
 - ・入替機器 (既設後継機種)
6. 入替機器

入替機器で示している KFE50A5.5 (川本製作所) は更新機種案としての例示品であり、それと同等以上の機器 (以下、「同等品」) による応札が可能である。ただし、国内主要メーカー製とすること。同等品による応札の場合、以下の手続きにより事前に同等品認定を受けること。

 - (1) 同等品の定義

省エネ性能や耐久性なども含め、規格・品質等が例示品と同等以上であるもの。
 - (2) 同等品の認定方法 (入札日の7日前までに提出する)

同等品の認定を受ける場合、令和3年8月31日 (火) 午後5時までに別添の「同

等品規格確認票」に以下の資料等を添付して提出し、当館の担当者と調整を行うこと。

- ・同等品候補の規格・品質・価格等がわかるカタログ等（コピー可）
- ・国内主要メーカー製と判断できる資料

5. 設置仕様

- (1) 部材の搬入費、調整、動作確認は本業務に含まれる。
- (2) 作業に伴い発生した廃棄物は法律等に基づき適正に廃棄処分することとし、その費用は本業務に含まれる。
- (3) 施工等においては、当館の担当者及び施設管理委託業者と密に調整を行い、当館の運用等に支障のないよう配慮すること。
- (4) 作業に伴い館内の上水使用が不可となる時間帯は18時から翌7時の間で設定すること。
- (5) 業務に影響が出るような作業（騒音等）については、その影響を最小限にとどめる策を講ずること。
- (6) 業務完了後、速やかに完了報告書を作成し、当館担当者と施設管理委託業者理者に提出し、検査を受けること。
- (7) 本業務における瑕疵期間は業務完了後1年とし、瑕疵が発見された際は速やかに修復すること。
- (8) 夜間作業時間帯の警備員と設備常駐員費も本業務に含むものとする。

6. その他

本仕様書に記載されていない事項で必要と思われるもの、あるいは疑義が生じた事項については、双方で協議すること。